

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年 8月 7日
福島県立須賀川支援学校長

工 事 番 号	第 20-79940-0001 号
工 事 名	須賀川支援学校地下オイルタンク更新等工事
質 問 事 項	
<p>・設計書内 頁12 2. 油配管設備工事 ポリエチレン被覆鋼管となっておりますが、代価表002及び代価表003内訳にはポリエチレン被覆鋼管と記されており、また図面番号M-08 体育館機械室廻り詳細図（改修後）内凡例にもポリエチレン被覆鋼管（PLS）と記入されていることからポリエチレン被覆鋼管はポリエチレン被服鋼管として良いでしょうか。</p> <p>・設計書内 頁12 2. 油配管設備工事 支持架台 代価表005内 支持バンド、置基礎の備考欄に記載してあるカタログの名称、若しくは支持バンド、置基礎の形状寸法等を教えて頂けないでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>・ポリエチレン被覆鋼管です。</p> <p>・支持バンド：配管用支持金具 GP用レベルバンド 寸法 120H 置基礎：ブロックレンガ 寸法 200（L）×60（H）×100（W）mm</p>	