

設置する消防設備等

1 校舎 自動火災報知設備

品名及び仕様	数量	単位	備考
光電式スポット型煙感知器 2種	5	個	※用途変更(7項から6項二への変更)に伴う、廊下部分へ煙感知器の増設 ※教室の使用用途(配置)により、感知器変更等が必要になる場合有。 ※配管工事、区画貫通処理費の確認必要。
警報用電線 AE0.9-4C	1	式	
雑材及び消耗品費	1	式	
労務費	1	式	
消防申請及び立会検査費	1	式	
諸経費及び福利厚生費	1	式	

2 校舎 避難器具

品名及び仕様	数量	単位	備考
垂直式救助袋 (室内BOX)	1	式	※ 特殊2段アーム
工事費	1	式	
消防申請及び立会検査費	1	式	
諸経費及び福利厚生費	1	式	

3 校舎 誘導灯

品名及び仕様	数量	単位	備考
LED避難口誘導灯 C級片面	5	台	※電源は専用電源が必要。 ※配管工事、区画貫通処理費の確認必要。
LED避難口誘導灯 B級BL両面 矢印付	2	台	
LED通路誘導灯 B級BL両面	4	台	
ビニル絶縁ケーブル VVF-1.6mm×2C	1	式	
専用電源 安全ブレーカー 20A(各階)	3	個	
雑材及び消耗品費	1	式	
労務費	1	式	
消防申請及び立会検査費	1	式	
諸経費及び福利厚生費	1	式	

4 体育館 誘導灯

品名及び仕様	数量	単位	備考
LED避難口誘導灯 C級片面	3	台	※電源は専用電源が必要。 ※配管工事の確認必要。
誘導灯ガード	3	台	
ビニル絶縁ケーブル VVF-1.6mm×2C	1	式	
専用電源 安全ブレーカー 20A	1	個	
雑材及び消耗品費	1	式	
労務費	1	式	
消防申請及び立会検査費	1	式	
諸経費及び福利厚生費	1	式	